

EU/UKCA-Konformitätserklärung (Nr. 21003)

In Übereinstimmung mit dem Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates Anhang III und BS EN ISO/IEC 17050-1:2010

1. Produkt-Identifikation:

Produkt Rauchwarnmelder

2. Hersteller:

Name FireAngel Safety Technology Limited
Adresse Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, GB

Bevollmächtigter der EU:

Name Dienst des Bevollmächtigten
Adresse 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Irland

3. Diese Konformitätserklärung unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers.

4. Einzelheiten zum Produkt:

Produkt Rauchwarnmelder
Modell/Typ FireAngel ST-630, AngelEyeST-AE630, FireAngel ST-632, AngelEye ST-AE632
Beschreibung Batteriebetriebener Rauchmelder für den Hausgebrauch
Spezifikation Versiegelte 3 V Lithium-Batterie, thermisch verstärkter optischer Rauchmelder

5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften und Rechtsakten der Gemeinschaft:

6. Gesetzgebung und Normen:

UK CA UK-Gesetzgebung (UKCA)	CE EU-Gesetzgebung (CE)	Bezeichnete, harmonisierte und andere Normen, die die Einhaltung belegen
<i>Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011, geändert durch die Bauprodukte (Änderung usw.) (EU-Austritt) Verordnungen 2019, 2020 und 2022.</i>	Bauproduktverordnung 305/2011/EU	EN 14604:2005/ AC:2008
Die Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit 2016/1091	Die Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU	EN 50130- 4:2011+A1:2014 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 /AC:2012
Die Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012/3032	Die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe	EN IEC 63000:2018

7. Die benannte Stelle BRE Global Assurance (Ireland) Limited, DCU Alpha, Old Finglas Road, Glasnevin, Dublin, D11 KXN4, Irland hat die folgenden Zertifikate in Übereinstimmung mit EN14604:2005+AC:2008 ausgestellt - 2831-CPR-F1205 und 651d/11 (ST-630, ST-AE630) und 2831-CPR-F2598 und 651d/13 (ST-632 und ST-AE632)

Die im Vereinigten Königreich zugelassene Stelle BRE Global Ltd Bucknalls Lane, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX. Das Vereinigte Königreich hat die folgenden Zertifikate gemäß EN14604:2005+AC:2008 ausgestellt - 0832-UKCA-CPR-F0332 und 651d/11 (ST-630, ST-AE630) und 0832-UKCA-CPR-F0334 und 651d/13 (ST-632 und ST-AE632)

8. Ermächtigung und Unterschrift

Unterzeichnet für und im Namen von: FireAngel Safety Technology Limited
Ort der Ausstellung: Coventry, Vereinigtes Königreich
Datum der Ausstellung: 1. November 2021
Datum der Überarbeitung: 5. September 2022
Überarbeitung: 1.01
Name: Ian Ballinger
Funktion: Leiter der Abteilung Zertifizierung
Unterschrift:

