

## EU/UKCA-Konformitätserklärung (Nr. 21006)

In Übereinstimmung mit dem Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates Anhang III und BS EN ISO/IEC 17050-1:2010

### 1. Produkt-Identifikation:

Produkt Rauchwarnmelder

### 2. Hersteller:

Name FireAngel Safety Technology Limited  
Adresse Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, GB

### Bevollmächtigter der EU:

Name Dienst des Bevollmächtigten  
Adresse 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Irland

### 3. Diese Konformitätserklärung unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers

### 4. Einzelheiten zum Produkt:

Produkt Rauchwarnmelder  
Modell/Typ FireAngel SB1, FireAngel SB5, AngelEye SB1-AE, AngelEye SB5-AE  
Beschreibung Batteriebetriebener Rauchmelder für den Hausgebrauch  
Spezifikation Optischer Rauchmelder mit austauschbaren AA-Batterien

### 5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften und Rechtsakten der Gemeinschaft:

### 6. Gesetzgebung und Normen:

| <b>UK<br/>CA</b> UK-Gesetzgebung (UKCA)  | <b>CE</b> EU-Gesetzgebung (CE)   | Bezeichnete, harmonisierte und andere Normen, die die Einhaltung belegen |
|--|--|--|
| Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011, geändert durch die Bauprodukte (Änderung usw.) (EU-Austritt) Verordnungen 2019, 2020 und 2022. | Bauproduktverordnung 305/2011/EU   | EN 14604:2005/ AC:2008   |
| Die Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit 2016/1091   | Die Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU                        | EN 50130- 4:2011+A1:2014<br>EN 61000-6-3:2007/A1:2011 /AC:2012           |
| Die Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012/3032                | Die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe | EN IEC 63000:2018  |

7. Die benannte Stelle Intertek Deutschland GMBH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Deutschland hat das Zertifikat 0905-CPR-00649 (SB1-XX, SB1-AE-XX, SB5-XX, SB5-AE-XX) gemäß EN14604:2005+AC:2008 ausgestellt.

Die in Großbritannien zugelassene Stelle Intertek, Unit C, Imperial Park, Randalls Way, Leatherhead, KT22 7TA hat die Zertifikate 0359-UKCA-CPR-00220 (SB1-XX, SB1-AE-XX, SB5-XX, SB5-AE-XX) in Übereinstimmung mit EN14604:2005+AC:2008 ausgestellt.

### 8. Ermächtigung und Unterschrift

Unterzeichnet für und im Namen von: FireAngel Safety Technology Limited  
Ort der Ausstellung: Coventry, Vereinigtes Königreich  
Datum der Ausstellung: 1. November 2021  
Datum der Überarbeitung: 5. September 2022  
Überarbeitung: 1.01  
Name: Ian Ballinger  
Funktion: Leiter der Abteilung Zertifizierung  
Unterschrift:

