

## EU/UKCA-Konformitätserklärung (Nr. 21013)

In Übereinstimmung mit dem Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates Anhang III und BS EN ISO/IEC 17050-1:2010

### 1. Produkt-Identifikation:

Produkt Kombiniertes Rauch- und Kohlenmonoxidalarm

### 2. Hersteller:

Name FireAngel Safety Technology Limited

Adresse Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, GB

### Bevollmächtigter der EU:

Name Dienst des Bevollmächtigten

Adresse 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Irland

### 3. Diese Konformitätserklärung unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers

### 4. Gegenstand der Erklärung:

Produkt Kombiniertes Rauch- und Kohlenmonoxidalarm

Modell/Typ Fireangel SCB10, AngelEye SCB10-AE

Beschreibung Rauch- und Kohlenmonoxidalarm für Wohnräume.

Spezifikation Versiegelte 3V-Batterie, optischer Rauchmelder, elektrochemischer Kohlenmonoxidsensor

### 5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften und Rechtsakten der Gemeinschaft:

### 6. Gesetzgebung und Normen:

<b>UK CA</b> UK-Gesetzgebung (UKCA)	<b>CE</b> EU-Gesetzgebung (CE)	Bezeichnete, harmonisierte und andere Normen, die die Einhaltung belegen
Bauproduktverordnung 2019/465	Bauproduktverordnung 305/2011/EU	EN 14604:2005/ AC:2008
Die Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit 2016/1091	Die Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU	EN 50130- 4:2011+A1:2014 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 /AC:2012
Die Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012/3032	Die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe	EN IEC 63000:2018

7. Die benannte Stelle Intertek Deutschland GMBH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Deutschland hat das Zertifikat 0905-CPR-00690 gemäß EN14604:2005+AC:2008 ausgestellt. Intertek-Zertifikat 18LHK0191 gemäß EN 50291-1:2018

Die im Vereinigten Königreich zugelassene Stelle Intertek, Unit C, Imperial Park, Randalls Way, Leatherhead, KT22 7TA hat die Zertifikate 0359-UKCA-CPR-00222 gemäß EN14604:2005+AC:2008 ausgestellt. Intertek-Zertifikat 18LHK0191 gemäß EN 50291-1:2018

### 8. Ermächtigung und Unterschrift

Unterzeichnet für und im Namen von: FireAngel Safety Technology Limited

Ort der Ausstellung: Coventry, Vereinigtes Königreich

Datum der Ausstellung: 1. November 2021

Datum der Überarbeitung: 5. September 2022

Überarbeitung: 1.01

Name: Ian Ballinger

Funktion: Leiter der Abteilung Zertifizierung

Unterschrift:

