

## EU/UKCA-Konformitätserklärung (Nr. 21025)

In Übereinstimmung mit dem Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates Anhang III und BS EN ISO/IEC 17050-1:2010

### 1. Produkt-Identifikation:

Produkt Rauchwarnmelder

### 2. Hersteller:

Name FireAngel Safety Technology Limited  
 Adresse Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, GB

### Bevollmächtigter der EU:

Name Dienst des Bevollmächtigten  
 Adresse 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Irland

### 3. Diese Konformitätserklärung unterliegt der alleinigen Verantwortung des Herstellers

### 4. Einzelheiten zum Produkt:

Produkt Rauchwarnmelder  
 Modell/Typ FireAngel FA6615, FA6115, FA6611, FA6111, FA6620, FA6120  
 Angeleye AE6615, AE6611, AE6620  
 Beschreibung Batteriebetriebener Rauchmelder für den Hausgebrauch  
 Spezifikation FA6620, FA6120, AE6620 (versiegelte 3-V-Lithium-Batterie), FA6615, FA6115, AE6615, FA6611, FA6111, AE6611 ( 2 x 1,5 AA austauschbare Alkalibatterien) optischer Rauchmelder

### 5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften und Rechtsakten der Gemeinschaft:

### 6. Gesetzgebung und Normen:

<b>UK CA</b> UK-Gesetzgebung (UKCA)	<b>CE</b> EU-Gesetzgebung (CE)	Bezeichnete, harmonisierte und andere Normen, die die Einhaltung belegen
Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011, geändert durch die Bauprodukte (Änderung usw.) (EU-Austritt) Verordnungen 2019, 2020 und 2022.	Bauproduktverordnung 305/2011/EU	EN 14604:2005/ AC:2008
Die Verordnung über die elektromagnetische Verträglichkeit 2016/1091	Die Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU	EN 50130- 4:2011+A1:2014 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 /AC:2012
Die Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2012/3032	Die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe	EN IEC 63000:2018

7. Die benannte Stelle CNPP - Laboratoire du Feu - Service analyse, Route de la chapelle Réanville, CS 22265, 27950 Saint Marcel 1116-CPR-151 (FA6620 / FA6120 / AE6620), 1116-CPR-152 (FA6615 / FA6115 / AE6615) und 1116-CPR-153 (FA6611 / FA6111 / AE6611) in Übereinstimmung mit EN14604:2005+AC:2008.

Die im Vereinigten Königreich zugelassene BRE Global Ltd , Bucknalls Lane, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX. Das Vereinigte Königreich hat das Zertifikat 0832-UKCA-CPR-F1385 (FA6615), 0832-UKCA-CPR-F1386 (FA6611), 0832-UKCA-CPR-F1387 (FA6620) in Übereinstimmung mit EN14604:2005+AC:2008 ausgestellt

### 8. Ermächtigung und Unterschrift

Unterzeichnet für und im Namen von: FireAngel Safety Technology Limited  
 Ort der Ausstellung: Coventry, Vereinigtes Königreich  
 Datum der Ausstellung: 27. Januar 2022  
 Datum der Überarbeitung: 5. September 2022  
 Überarbeitung: 1.01  
 Name: Ian Ballinger  
 Funktion: Leiter der Abteilung Zertifizierung  
 Unterschrift:

